

点検報告に係る改修結果（計画）報告書

記入要領

令和〇〇年〇〇月〇〇日

茨城西南広域消防本部  
消防長（又は〇〇消防署長）宛て

代表者 改修する者の所在地・名称(法人等所在地・名称)  
職・氏名 改修する者の職・氏名

点検報告の年月日を記載

いずれかにチェック

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書  
防火対象物点検結果報告書  
防災管理点検報告書

年 月 日に提出した 一部未実施・不備内容についての改修又は改修の計画は次のとおりです。

防火対象物の所在地	〇〇県〇〇市〇〇〇〇番地〇〇		
防火対象物の名称	株式会社〇〇〇〇 〇〇支店		
改修（計画）事項	改修（計画）の内容	改修（計画）年月日	※摘要
自動火災報知設備の主音響装置鳴動不能	受信機の交換工事を行います。	〇〇年〇月予定	
誘導灯の非常電源容量不足	誘導灯の非常電源を交換しました。	〇〇年〇月〇日 改修済み	
消防訓練の回数不足	消防訓練を実施するため事前に届出します。	〇〇年〇月予定	
改修する主な担当者を記入してください。			
改修（計画）の担当者	所属・係	総務課総務係	
	氏名	〇〇 〇〇	連絡先 0000-00-0000

※ 受 付 欄	※ 備 考 欄

- 備考 1 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 としてください。  
2 指摘項目が多く記載できない場合は、別紙を用いて添付してください。  
3 未改修の事項については、改修計画を具体的に記載してください。  
4 ※印欄は、記入しないでください。